



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 e-mail: info@novi-iskar.bg

ДО

.....  
.....  
.....  
.....

0700-487/40/19.04.2019г.

Във връзка с отправено до район „Нови Искър” искане за разяснение по документация за участие в обществена поръчка с предмет „Премахване на съществуващите сгради и изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър” давам следните разяснения по отправеният въпрос:

**Въпрос:** Част ОВК – т.2.23 – Изпълнение на 4 бр. сондажи с дълбочина до 50м. и диаметър ф160мм. – бр. 2.

Моля уточнете, за общо 8 бр. сондажа (4 бр. експлоатационни и 4 бр. реинжекционни) ли става въпрос?

**Отговор:** По позиция 2.23. от част ОВК следва да се оферира:

- Изпълнение на 2 броя черпателни сондажи с дълбочина до 50м. на всеки един и диаметър Ф160, с обща дължина 100м.
- Изпълнение на 2 броя реинжекционни сондажа с дълбочина до 50м. на всеки един и диаметър Ф160, с обща дължина 100м.

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”:

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

