



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-80/13/  
гр. Плевен, 15.05.2020 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискванията се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“.

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

2а. Заявление с вх. № РР-02-80/03.02.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 943-1734/02.04.2020 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:  
Тръбен кладенец „ТК -РЕМОТЕРМ-ЛОКОРСКО, НОВИ ИСКЪР, СОФИЯ“  
Дълбочина: 44,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,0 м до 6,0 м – сондиране с диаметър с Ø 324 мм; от 0,0 м до 6,0-кондукторна колона /метална/ с Ø 299 мм; от 0,0 м до 6,0 м – задтръбна циментационна защита; от 6,0 м до 44,0 м – сондиране с Ø 273 мм; от 0,0 м до 44,0 м – обсадна колона, комбинирана експлоатационно -филтрова от PVC тръби с диаметър Ø 140 мм.

Филтърни участъци: в интервалите от 7,0 м до 32,0 м и от 34,0 м до 40,0 м– филтърна част от PVC тръби с прорези; от 0,0 м до 44,0 м - гравийна засипка;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа с максимален дебит 1,3 л/сек, монтирана на 41 м.

4. Място на водовземане: в ПИ с идентификатор № 44224.5806.105, село Локорско, ул. Димитър Тошков №32, Район Нови Искър, Столична община, област София /столица/, ЕКАТТЕ: 44224, SOF 46.



Географски координати в система WGS 84: N -42°47'43.49993" E -23°27'0.03512"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X - 4614455.723 Y - 8508965.822

Надморска височина в Балтийска височинна система: H= 600 м.

**5. Обект на водоснабдяване:** оросяване на тревни и цветни площи в ПИ с идентификатор № 44224.5806.105, село Локорско, ул. Димитър Тошков №32, Район Нови Искър, Столична община, област София /град/, ЕКАТТЕ: 44224, SOF 46.

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 1,3 л/сек при водочерпене 1 час и 50 минути в денонощието.

Минимално годишно водно количество: 2555 куб.м/годишно.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН= 11,10 м, /на кота 588,9 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво  $S_{\text{макс}} = 5,52$  м, ДВН = 16,62 м, /на кота 583,38 м н.м.в./

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
  - отчет на добитите водни количества;
  - отчет на статичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането—проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

