



## УВЕДОМЛЕНИЕ

от

„ЕРМ Запад“ ЕАД

ЕИК 130277958, бул. „Цариградско шосе“ № 28,  
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Телефон, факс, e-mail: 0882 285 605, [radostina.dimitrova@electriccity.bg](mailto:radostina.dimitrova@electriccity.bg)  
Лице за контакти /име, телефон: Радостина Димитрова –пълномощник 0882 285 605,  
[radostina.dimitrova@electriccity.bg](mailto:radostina.dimitrova@electriccity.bg)

Уважаеми г-н Кмет,

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

проектиране и изграждане и присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД чрез:

Външно електрозахранване с нов кабел НН 1kV за обект „Редови къщи – „Китка““, намиращи се в УПИ XXII- 517, кв. 178, гр. Нови Искър, СО район „Нови Искър“.

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашата община/район/кметство.

Дата: 12.05.2025.

Възложите.....

26.09.2024

Милена Георгиева  
НОТАРИУС В РАЙОНЕН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ  
№ 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам  
подписите в документа, получени от:  
**Борислав Георгиев Цветков и**  
**Димитър Георгиев Цветков**  
**представители на Републиканския център**  
**за защита на правата на потребителите**  
№ 32135  
Нотариус: Милена  
ГЕОРГИЕВА

ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
ПО ЗАМЕСТВАНЕ  
Георги Нейков

Район на действие  
г. СОФИЯ

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН  
НОТАРИАЛНАТА КАНОТА

## О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕРМ Запад“ ЕАД,

ЕИК 130277958, бул. „Цариградско шосе“ № 28

Лице за контакт: Радостина Димитрова, тел. 0882 285 605, [radostina.dimitrova@electriccity.bg](mailto:radostina.dimitrova@electriccity.bg)  
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

## СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане и присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД чрез:

Външно електрозахранване с нов кабел НН 1kV за обект „Редови къщи – „Китка““, находящи се в УПИ ХХП- 517, кв. 178, гр. Нови Искър, СО район „Нови Искър“.

Съгласно указанията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД дадени с Възлагателен протокол № 5 към Договор № 20 – 529/ 17.12.2020г., Становище за условията за присъединяване към електрическата мрежа с изх. № 1203569094/ 05.03.2020г. и ДПЕРМ № 1203931459/ 11.01.2021г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД указващи начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа на дружеството, обекта ще се присъедини, чрез изграждане на нови кабелни линии НН 1kV и монтаж на нов АП 400А в РТ на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22–048. По проекта за вътрешните ел. инсталации е предвидено обекта да се захрани от ново главно електромерно табло (ГЕТ) с присъединителна мощност 49,8kW.

Главното електромерно табло ще се монтира отвън на граница на собственост на имота (на ул. „Китка“) на фундамент, без да има допълнително поставяне на врати, които да го затварят. Захранването на ГЕТ ще се изпълни с директен кабел САВТ 4x70мм<sup>2</sup> от табло НН на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22–048. В разпределително табло НН на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22–048 ще се монтира нов АП 400А. До ново ГЕТ кабелите ще изтеглят в нова тръбна мрежа изпълнена с PVC тръби Ф 110/ 3,2 мм.

В проекта се предвижда по цялата дължина на трасето изграждане на 5 броя нови кабелни шахти по стандарт на „ЕРМ Запад“ ЕАД. Трасето на кабела НН попадал в урбанизирана територия, съществуващи улици. Предвидено е при полагане на кабела трасетата да минават в тротоарните ивици на улиците и на отстояние 0,6м от регулационна линия на дълбочина от 0,90 м. до 1,00 метра. Общата дължина на трасето на кабела е 70 л.м.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: [riosv@riew-sofia.org](mailto:riosv@riew-sofia.org)

### Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС



Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 част Б на Наредбата за ОВОС

Данни за възложителя.

„ЕРМ Запад“ ЕАД, ЕИК 130277958, бул. „Цариградско шосе“ № 28, Изток-Плаза  
Лице за контакт: Радостина Димитрова,  
Телефон, факс, e-mail: 0882 285 605, radostina.dimitrova@electriccity.bg

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

Обект: Външно електрозахранване с нов кабел НН 1kV за обект „Редови къщи – „Китка““, находящи се в УПИ ХХII- 517, кв. 178, гр. Нови Искър, СО район „Нови Искър“.

Съгласно указанията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД дадени с Възлагателен протокол № 5 към Договор № 20 – 529/ 17.12.2020г., Становище за условията за присъединяване към електрическата мрежа с изх. № 1203569094/ 05.03.2020г. и ДПЕРМ № 1203931459/ 11.01.2021г. на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД указващи начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа на дружеството, обекта ще се присъедини, чрез изграждане на нови кабелни линии НН 1kV и монтаж на нов АП 400А в РТ на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22-048. По проекта за вътрешните ел. инсталации е предвидено обекта да се захрани от ново главно електромерно табло (ГЕТ) с присъединителна мощност 49,8kW.

Главното електромерно табло ще се монтира отвън на граница на собственост на имота (на ул. „Китка“) на фундамент, без да има допълнително поставяне на врати, които да го затварят. Захранването на ГЕТ ще се изпълни с директен кабел САВТ 4x70мм<sup>2</sup> от табло НН на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22-048. В разпределително табло НН на същ. ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22-048 ще се монтира нов АП 400А. До ново ГЕТ кабелите ще изтеглят в нова тръбна мрежа изпълнена с PVC тръби Ф 110/ 3,2 мм.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствена дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр.38 от 18.05.2012 г. срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. Готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

В проекта се предвижда по цялата дължина на трасето изграждане на 5 броя нови кабелни пахти по стандарт на „ЕРМ Запад“ ЕАД. Трасето на кабела НН попада в урбанизирана територия, съществуващи улици. Предвидено е при полагане на кабела трасетата да минават в тротоарните ивици на улиците и на отстояние 0,6м от регулационна линия на дълбочина от 0,90 м. до 1,00 метра. Общата дължина на трасето на кабела е 70 л.м.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.**

Инвестиционното намерение попада в урбанизирана територия с действащ регулационен план и одобрена кадастрална карта. Проекта ще се съгласува с всички заинтересовани инстанции, необходими за издаване на разрешение за строеж на външно електрозахранване

/необходимост от издаване на съгласвателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разршаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон/

**4. Местоположение на площадката**

Местоположението на трасето започва от съществуващ ТП „Съвета Ал. Войков“ с Дисп. № 22-048. находящ се имот 00357.5358.499, пресича ул. Китка с ПИ 00357.5358.123 от НШ 1 до НШ 2 и продължава от НШ 2 до НШ 5 в тротоара на ул. Китка с ПИ ПИ 00357.5358.123 второстепенна улица-общинска публична. урбанизирана територия.

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се нарушава равновесието на околната среда, не се унищожават и нарушават защитавани от Законите дървесни и биологични видове и уникални природни обекти. Не се променя съществуващата пътна инфраструктура

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура./

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията**

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси и същите няма да бъдат засегнати.

/предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови./

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Няма опасност за хората и околната среда от вредни въздействия на електромагнитни полета, чийто интензитет да е над допустимите хигиенни норми.



7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:  
Не се очаква

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Земна маса – ще се извози по време на изкопните работи до разтоварище по одобрен маршрут съгласно направление за извозване на отпадъци от СО район Витоша след извадено разрешение за строеж

/предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

9. Отпадъчни води:

Не

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

Не

Дата: 12.09.2025

Уведомите:

(подрис)