

## **О Б Я В А**

**до заинтересованите лица и общественост**

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

**„ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД,**

**ЕИК 130277958, 1113 гр. София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе“ №28, Изток Плаза**

Лице за контакт: Радостина Димитрова, тел. 0882 285 605, [radostina.dimitrova@electriccity.bg](mailto:radostina.dimitrova@electriccity.bg)

**/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/**

## **СЪОБЩАВА**

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане и присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД чрез:

Външно електрозахранване с нов БКТП, кабели СрН и кабел НН за "Производствен цех за индивидуални мебели", находящи се в ПИ с идентификатор 80409.5993.1483, УПИ IV-1483, кв. 112, м. "с. Чепинци", СО р-н "Нови Искър"

Присъединяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на нов трафопост БКТП 400kVA, 20/0,4kV модулен тип и ще се захранва с два броя кабели СрН 20kV, САХЕк(вн)П 3х1х185мм2 от ТП „Училище Чепинци“ Дисп. №22-993 и от ТП „Изола“ Дисп. №22-926.

Новите кабели СрН 20kV и НН 1 kV ще се изтеглят в нова, съществуваща тръбна мрежа и в изкоп, до двата трафопоста и до новият ГЕТ. Новата тръбна мрежа ще се изпълни с PVC тръби Ø140/4,1мм и Ø110/3,2мм.

За обслужване на новото БКТП ще се изградят двадесет и една нови тройни шахти.

За захранване на новият ГЕТ ще се изградят две двойни кабелни шахти съгласно чертежите.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: [riosv@riew-sofia.org](mailto:riosv@riew-sofia.org)

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС