



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № *11116-7590*
...*17*...*08*..2021 г.

СО Район Нови Искър
Тел. 029917230

№ РНИ21-ДИ04-163
от 20.08.2021 г.
Код за достъп
DPQ86DD840

(90)18747198

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ
НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Г-Н ВАЛЕРИ ДИНЧЕВ
КМЕТ
НА С. ПОДГУМЕР

Г-Н ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА С. ВОЙНЕГОВЦИ

Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ГАВРИЛОВА
КМЕТ НА С. ЛОКОРСКО

КОПИЕ
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201
ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило“ до п/ст „Металургична“ през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Ви предоставям копие на уведомлението, като в срок до 3 дни от получаване на същото следва да обявите инвестиционното предложение на



интернет страницата си, ако имате такава, или на обществено достъпно място, и да предоставите информация на РИОСВ – София за това.

Приложение: Копие на уведомлението за горещитираното инвестиционно предложение.

С уважение,

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.



Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - София

гр. София, 1618;

бул. Цар Борис III №136,

тел. 02 940 6433

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изм. № ЦУ - 000-4098 / 03. 06. 2021

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, ЕИК 175201304

Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626189, e-mail: eso@eso.bg
Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Ангелин Цачев
Лице за контакти: инж. Дафинка Попова, тел.0882/901910, e-mail: d.popova@eso.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД** има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило“ до п/ст „Металургична“

1. Резюме на предложението.

Във връзка с нарастване на потреблението на електрическа енергия и повишаване на товара на съществуващата електрическата мрежа в района на София град се планира построяване на нов електропровод 110 kV от п/ст „Курило“ до п/ст „Металургична“, с цел осигуряване на нормален режим на работа на преносната мрежа.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линейни съоръжения на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия в следния обхват:

Изграждане на нова двойна ВЛ 110 kV от п/ст „Курило“ до п/ст „Металургична“ за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на стоманорешетъчни стълбове болтова конструкция, с антикорозионна защита „горещо цинкуване“.

2. Описание на основните процеси.

Ще бъдат изградени 59 броя нови стълбове, използвани за изграждане на електропровод 110 kV и проектирани за фазови проводници марка АСО-400, болтова конструкция с предвидена антикорозионна защита чрез горещо цинкуване съгласно БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалент.

За електропровода ще се използва проводник марка АСО-400 с електромеханични характеристики по БДС 1133-89.

Изолацията на електропровода ще се изпълни с полимерни изолатори.

Новото мълниезащитно въже с вградени оптични влакна ще бъде изградено от еднослоен стоманен алуминизиран проводник, в който има метална тръбичка с изтеглени в нея оптични влакна.

Стълбовете ще бъдат изпълнени с типови фундаменти за плоско фундиране категоризирани на 50% ВП и 100%ВП.

Трасето за нова ВЛ 110kV е разположено основно в равнинен терен и преминава на територията на земеделски имоти. Дължината на трасето е 16,01км.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие.

Основният разрешителен режим, имащ отношение към реализацията на инвестиционното предложение, е свързан с получаването на разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

4. Местоположение

Трасето на новата ВЛ 110kV преминава през землищата на:

- гр. Нови Искър, ЕКАТТЕ:00357, Столична община, обл. София;
- с. Подгумер, ЕКАТТЕ: 57011, Столична община, обл. София;
- с. Войнеговци, ЕКАТТЕ: 11884, Столична община, обл. София;
- с. Локорско, ЕКАТТЕ: 44224, Столична община, обл. София;
- гр. София, ЕКАТТЕ: 68034, Столична община, обл. София;

Трасето на новата ВЛ 110kV започва от изведен портал в ОРУ 110kV на територията на п/ст „Курило“, и се насочва на Юг към стълб №1. От тук ВЛ се насочва на Юг-Югоизток и достига до стълб №60 пред ОРУ 110kV на п/ст „Металургична“.

Изготвен е координатен регистър на централните точки на стъпките на стълбовете.

Определянето на точките е извършено съгласно чл.31 от „Инструкция №РД-02-20-25 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”

ТАБЛИЦА

Списък на стълбовете на ВЛ 110kV от п/ст „Курило” до п/ст „Металургична” по трасето с координатен регистър в КС 2005:

Стрло №	[m]	[m]	Площта от съществуваща стръпка на стръла	Площ за уреждане на вещно право върху стръпката на стръла	Имот №	Землище
	[m]	[m]	[дка]	[дка]		
Нови Искър						
1	4744573.153	325251.071	0,000	0,057	5350.1165	гр. Нови Искър
2	4744471.377	325265.540	0,000	0,035	5350.70	гр. Нови Искър
3	4744369.602	325280.009	0,069	0,000	5261.39	гр. Нови Искър
4	4744149.315	325426.503	0,018	0,000	5264.6	гр. Нови Искър
			0,053	0,000	5264.8	гр. Нови Искър
5	4744036.610	325501.352	0,004	0,000	5264.30	гр. Нови Искър
			0,031	0,000	5264.31	гр. Нови Искър
6	4743783.322	325670.3569	0,031	0,000	5295.92	гр. Нови Искър
			0,004	0,000	5295.93	гр. Нови Искър
7	4743557.115	325820.646	0,035	0,000	5295.139	гр. Нови Искър
8	4743356.750	325953.872	0,035	0,000	5295.147	гр. Нови Искър
9	4743156.015	326087.510	0,035	0,000	5319.11	гр. Нови Искър
10	4742947.611	326226.254	0,035	0,000	5318.89	гр. Нови Искър
11	4742752.937	326355.891	0,069	0,000	5318.53	гр. Нови Искър
12	4742637.757	326513.764	0,035	0,000	5318.84	гр. Нови Искър
13	4742531.552	326659.600	0,035	0,000	5326.4	гр. Нови Искър
14	4742428.033	326801.228	0,035	0,000	5330.15	гр. Нови Искър
15	4742330.535	326934.863	0,000	0,075	5330.26	гр. Нови Искър
16	4742363.723	327049.864	0,000	0,075	5330.35	гр. Нови Искър
17	4742282.438	327194.024	0,000	0,031	5330.42	гр. Нови Искър
18	4742153.230	327423.178	0,000	0,031	5331.37	гр. Нови Искър
19	4741994.987	327703.826	0,000	0,031	5332.9	гр. Нови Искър
20	4741837.339	327983.417	0,000	0,031	5330.20	гр. Нови Искър
Площ на стръпките на територията на гр. Нови Искър			0,524	0,366		
Подгумер						
21	4741673.502	328273.985	0,000	0,071	5542.23	с. Подгумер
22	4741513.362	328557.999	0,000	0,035	5541.72	с. Подгумер
Площ на стръпките на територията на с. Подгумер			0,000	0,106		
Войнеговци						
23	4741343.517	328859.223	0,000	0,031	5604.112	с. Войнеговци
24	4741180.680	329148.020	0,000	0,035	5606.240	с. Войнеговци
25	4741009.448	329451.705	0,000	0,031	5606.173	с. Войнеговци
26	4740834.711	329761.607	0,000	0,035	5606.168	с. Войнеговци
27	4740646.252	330095.843	0,000	0,035	5610.61	с. Войнеговци

Площ на съпките на територията на с. Войнеговци			0,000	0,167		
Локорско						
28	4740469.771	330408.840	0,000	0,035	5790.59	с. Локорско
29	4740312.130	330688.419	0,000	0,027	5791.2	с. Локорско
30	4740178.881	330924.742	0,000	0,031	5791.26	с. Локорско
31	4740025.124	331197.435	0,000	0,057	5791.44	с. Локорско
32	4739879.374	331451.135	0,000	0,035	5791.90	с. Локорско
33	4739764.807	331650.555	0,000	0,035	5791.126	с. Локорско
34	4739606.987	331925.264	0,000	0,027	5796.180	с. Локорско
35	4739464.353	332173.539	0,000	0,031	5796.53	с. Локорско
36	4739302.666	332454.979	0,000	0,031	5796.62	с. Локорско
37	4739139.983	332738.154	0,000	0,031	5796.81	с. Локорско
38	4738997.467	332986.226	0,000	0,059	5797.14	с. Локорско
Площ на съпките на територията на с. Локорско, m2			0,000	0,399		
София						
39	4738948.723	333282.306	0,000	0,035	8216.138	гр. София
40	4738892.272	333625.200	0,000	0,031	8216.54	гр. София
41	4738834.583	333975.610	0,000	0,035	8219.983	гр. София
42	4738777.577	334321.873	0,000	0,035	8218.18	гр. София
43	4738725.166	334638.908	0,000	0,057	8218.67	гр. София
44	4738689.217	334902.650	0,000	0,027	8220.541	гр. София
45	4738646.890	335211.331	0,000	0,035	8217.125	гр. София
46	4738597.500	335571.502	0,000	0,035	8220.680	гр. София
47	4738571.054	335764.363	0,000	0,035	8213.5	гр. София
48	4738546.889	335940.582	0,000	0,070	8281.939	гр. София
49	4738704.359	336117.834	0,000	0,068	8283.77	гр. София
50	4738875.768	336310.778	0,000	0,057	8283.15	гр. София
51	4739053.757	336511.128	0,000	0,031	8283.157	гр. София
52	4739254.907	336737.548	0,000	0,035	8307.41	гр. София
53	4739477.015	336987.560	0,000	0,035	8307.25	гр. София
54	4739663.938	337197.965	0,000	0,070	8307.7	гр. София
55	4739592.708	337461.394	0,000	0,035	8304.8	гр. София
56	4739507.682	337775.848	0,000	0,035	8301.26	гр. София
57	4739435.658	338041.229	0,000	0,075	8298.22	гр. София
58	4739622.130	338171.408	0,000	0,027	8297.2	гр. София
59	4739782.078	338282.228	0,000	0,031	8321.7	гр. София
60	4739903.021	338366.023	0,000	0,092	8332.40	гр. София
Площ на съпките на територията на гр. София, m2			0,000	0,986		
Общо площ на съпките			0,524	2,024		

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По смисъла на чл.16, ал.3 и Приложение №11 от НУСО и ВРСМ/2012г. строителната площадка се класифицира като такава **без потенциални замърсявания**.

По смисъла на чл.3, т.1 и 2, и Приложение №1 от НУСО и ВРСМ/2012г. образуванията в процеса на СМР строителни отпадъци (СО) се класифицират като **неопасни**.

По време на строителството има опасност от натрупване на отпадъците при всяка отделна строителна площадка на отделните стълбове. Такива отпадъци са битови: PVC бутилки, найлони, отпадъчна храна, хартия, както и опаковъчни амбалажи на стълбове, арматура, въжета и проводници. За целта на всяка строителна площадка за демонтаж и сглобяване на стълба ще се обособят контейнери за разделено сметосъбиране и след напълването им, същите ще бъдат извозвани на определените за тази цел регламентирани сметища.

При дейностите по оползотворяване или предаване на СО, генерирани на строителната площадка, няма да са необходими допълнителни лабораторни изпитания по смисъла на чл.16, ал.3 от НУСО и ВРСМ/2012г. и чл.43, ал.1 от ЗУО/2012г.

8. Отпадъчни води:

Няма

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Няма

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Електронен носител - 1 бр СД.

2. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител:

АНГЕЛИН ДАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



