



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 , п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 e-mail: info@novi-iskar.bg

### РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

**ОДОБРЯВАМ: /п/**

**ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА**  
**КМЕТ НА СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“**

### ПРОТОКОЛ

**№ 19/18.05.2022 г.**

Днес 18.05.2022 г. в изпълнение на Заповед № РНИ21-РД09-589/16.12.2021 г. на Кмета на район „Нови Искър” се проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на инвестиционни проекти.

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-115/05.05.2022 г. от Ц. Ц. К. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХVIII-281, кв.23, ПИ с идент.57011.5547.281 по КККР на с.Подгумер.
2. Искане вх.№РНИ22-АП00-69/1/09.05.2022 г. от С. Т. Г. за съгласуване и одобряване на проект за преработка по чл.154 от ЗУТ на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ V-27, кв.88, ПИ с идент.80409.5993.27, с.Чепинци.
3. Искане вх.№РНИ21-ТП00-103/2/11.01.2022 г. от П. Т. А. и Д. С. А. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ V-248, кв.23, ПИ с идент. 51250.5712.248 по КККР на с.Негован.
4. Искане вх.№РНИ22-АП00-113/04.05.2022 г. от К. М. Д. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ XI-626, кв.34, ПИ с идент. 48393.4990.1182 по КККР на с.Мировяне.
5. Искане вх.№РНИ22-АП00-117/1/09.05.2022 г. от А. Г. Х. и С. М. М. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и постройка за допълващо застрояване-гараж и водоплътна изгребна яма в УПИ XXII-1181, кв.37, ПИ с идент.48393.4990.194 по КККР на с.Мировяне.
6. Искане вх.№РНИ22-АП00-11/2/01.04.2022 г. от И. А. А. за одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ IV-346.494, кв. 25А, ПИ с идент. 29430.4705.753 по КККР на с. Житен.
7. Искане вх.№РНИ22-АП00-51/2/11.05.2022 г. от И. С. З. и Т. В. Т. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж и изгребна яма в УПИ VIII-493, кв.2, ПИ с идент. 02511.4605.493 по КККР на с.Балша.

8. Искане вх.№РНИ22-ГР00-34/13.04.2022 г. от С. С. М. и Г. В. М. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ IX-537, кв.141, ПИ с идент.00357.5354.165 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне.
9. Искане вх.№РНИ22-ГР00-17/23.02.2022 г. от Н. В. Е.-А. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ X-830 а, кв.161, кв.Гниляне, ПИ с идент. 00357.5355.112 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне.
10. Искане вх.№РНИ22-АП00-111/03.05.2022 г. от „А.“ ЕООД за съгласуване и одобряване на проект за складова сграда-склад 2-промяна по време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ в УПИ I-559, кв.51а, с.Световрачене.
11. Искане вх.№РНИ22-АП00-8/4/05.05.2022 г. от Ю. Е. Т. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за вилна сграда с изгребна яма в УПИ III-90, кв.16, ПИ с идент.11884.5957.410 по КККР на с. Войнеговци.
12. Искане вх.№РНИ22-ТП00-12/17.02.2022 г. от Л. И. А. и А. И. Д. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ I-55 „за жс“ и УПИ II-54 „за жс“, ПИ с идент.44224.5806.55 и ПИ с идент.44224.5806.55, кв.3, с.Локорско.
13. Искане вх.№РНИ20-ТП00-64/5/16.05.2021 г. от И. А. Й. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ X-170, 172, 173, кв.30, ПИ с идент.41010.4891.172, с.Кътина.
14. Искане вх.№РНИ22-ГР00-43/07.07.2021 г. от „А. М.“ ЕООД за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ III-282, 645, 646, 794, кв.46, ПИ с идент.51250.5714.646, с. Негован.
15. Искане вх.№РНИ22-ГР00-14/16.02.2022 г. от В. Х. В. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-снс , кв.24, ПИ с идент.11884.5615.218 на с. Войнеговци.

**Председател:** арх.Филип Чипев - гл. архитект на район „Нови Искър“- СО

**Членове:**

1. арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“;
2. инж. Теодора Янакиева - главен инженер на район „Нови Искър“;
3. инж. Зорница Станчева - ст. експерт в отдел „ИИБЕ“;
4. инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“;
5. Петя Еленкова – старши юриконсулт отдел „ОСДКСПП“;
6. Пламен Божилов - гл. специалист „УТККС“;
7. Надка Стефанова - ст.експерт „УТККС“;
8. Никифор Геров - гл. специалист „УТККС“ ;
9. Николай Поповски - гл. специалист „УТККС“;-
- 10.Гергана Колева-гл.специалист в отдел „УТККС“;
- 11.инж.Валери Андонов – гл.експерт в отдел „ИИБЕ“;
- 12.Милена Стоянова – гл.експерт в отдел „УОСЖФРКТД“
- 13.Представител на СРЗИ;

14.Представител на 02 РС ПБЗН;

15.ланд. арх.Даниел Ристоманов-ландшафтен архитект при СО-район „Нови Искър“

16.Представител/и на КАБ и САБ, съгласно утвърден списък от Председателя на РК; София град към КАБ;

### **По т. 1 от дневния ред**

инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-115/05.05.2022 г. от Ц. Ц. К. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XVIII-281, кв.23, ПИ с идент.57011.5547.281 по КККР на с.Подгумер.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
  - Скица от АГКК - София
  - Виза за проектиране
  - Изходни данни от „Софийска вода“ АД
  - Условия за присъединяване към водопроводната мрежа от „Софийска вода“ АД
  - Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
- След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

### **РЕШИ :**

По част Електро:

-В обяснителната записка и на чертежа „мълниезащитна инсталация“ (лист 4/5) да се укаже, че импулсните заземителни съпротивления на двата мълниеотвода са  $\leq 10\Omega$  за мълниеприемник с изпреварващо действие.

По част Паркоустройство:

-Да се представи експертно становище по чл.19 от ЗУЗСО и схема на озеленяване.

Не дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Не дава съгласие за одобряване.

### **По т. 2 от дневния ред**

инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-69/1/09.05.2022 г. от С. Т. Г. за съгласуване и одобряване на проект за преработка по чл.154 от ЗУТ на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ V-27, кв.88, ПИ с идент.80409.5993.27, с.Чепинци.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Копие от разрешение за строеж
- Протокол образец №2
- Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

### **РЕШИ :**

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

### **По т. 3 от дневния ред**

инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ТП00-103/2/11.01.2022 г. от П. Т. А. и Д. С. А. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ V-248, кв.23, ПИ с идент. 51250.5712.248 по КККР на с.Негован.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

#### **РЕШИ :**

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

### **По т. 4 от дневния ред**

Пламен Божилов - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-113/04.05.2022 г. от К. М. Д. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ XI-626, кв.34, ПИ с идент. 48393.4990.1182 по КККР на с.Мировяне.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Скица от АГКК - София
- Виза за проектиране
- Условия за присъединяване към водопроводната мрежа от „Софийска вода“ АД
- Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

#### **РЕШИ :**

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

### **По т. 5 от дневния ред**

Пламен Божилов - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-117/1/11.05.2022 г. от А. Г. Х. и С. М. М. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и постройка за допълващо застрояване-гараж и водоплътна изгребна яма в УПИ XXII-1181, кв.37, ПИ с идент.48393.4990.194 по КККР на с.Мировяне.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Виза за проектиране
- Изходни данни от „Софийска вода“ АД
- Условия за присъединяване към водопроводната мрежа от „Софийска вода“ АД
- Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

#### РЕШИ :

По част Архитектура:

- В ситуацията да се нанесат размери по контура на сградата и височината ѝ, както и на допълващото застрояване.
- В ситуацията да се покаже изгребната яма.
- Да се покаже височината на сградата по разрези и фасади определена съгласно чл.24, ал.1 от ЗУТ.
- Да се покаже височината и вида на стълбищния парапет.
- Да се представи записка за избора на строителни продукти за хидроизолациите, както и детайли за изпълнение съгласно изискванията на – Наредба №РД-02-20-2/08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите.
- Показателите на застрояване в ситуацията и обяснителната записка да се коригират съобразно дадените във визата.

По част В и К:

- Да се представи надлъжен профил на СВО и чертеж на водомерната шахта.
- Да се представи детайл на изгребната яма.

Не дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Не дава съгласие за одобряване.

#### По т. 6 от дневния ред

Пламен Божилов - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-11/2/01.04.2022 г. от И. А. А. за одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ IV-346.494, кв. 25А, ПИ с идент. 29430.4705.753 по КККР на с. Житен, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №5/02.02.2022 г., т.6 с решение:

„По част Електро:

- ТП не отговаря на становището на ЧЕЗ за присъединяване към мрежата Н.Н.
- На чертеж „Мълниезащитна инсталация“ да се покаже мястото на мълниеприемника и неговите параметри, съгласно Наредба № 4/22.12.2010 год. на МРРБ

По част Пожарна безопасност:

- Да се осигури необходимото водно количество за противопожарни нужди.

По част Паркоустройство:

- Да се представи експертно становище за съществуващата дървесна растителност.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

**По т. 7 от дневния ред**

Пламен Божилов - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-51/2/11.05.2022 г. от И. С. З. и Т. В. Т. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж и изгребна яма в УПИ VIII-493, кв.2, ПИ с идент. 02511.4605.493 по КККР на с.Балша, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №11/16.03.2022 г., т.3 с решение:

„По част Паркоустройство:

-Да се представи експертно становище по чл.19, ал.5 от ЗУСЗО и паркоустройствена схема.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележката е отстранена.

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

**По т. 8 от дневния ред**

Никифор Геров - гл.специалист „УТККС“ „УТККС докладва искане вх.№РНИ22-ГР00-34/13.04.2022 г. от С. С. М. и Гергин В. М. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ IX-537, кв.141, ПИ с идент.00357.5354.165 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

**По т. 9 от дневния ред**

Никифор Геров - гл.специалист „УТККС“ „УТККС докладва искане вх.№РНИ22-ГР00-17/23.02.2022 г. от Н. В. Е.-А. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП –

изменение на плана за регулация на УПИ Х-830 а, кв.161, кв.Гниляне, ПИ с идент. 00357.5355.112 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

#### **По т. 10 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-АП00-111/03.05.2022 г. от „А.“ ЕООД за съгласуване и одобряване на проект за складова сграда-склад 2-промяна по време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ в УПИ I-559, кв.51а, с.Световрачене.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Скица от АГКК - София
- Копие от виза за проектиран
- Копие от разрешение за строеж №106/06.10.2022 г.
- Заверени образец №2 и №3
- Декларация по чл.154 от ЗУТ
- Отказ за присъединяване към водопроводната мрежа на „Софийска вода“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

#### **По т. 11 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ22-АП00-8/4/05.05.2022 г. от Ю. Е. Т. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за вилна сграда с изгребна яма в УПИ III-90, кв.16, ПИ с идент.11884.5957.410 по КККР на с. Войнеговци, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №7/16.02.2022 г., т.6 с решение:

„По част Архитектура:

- Да се предвидят обезопасителни парапети пред прозорците с подпрозоречен парапет по – нисък от 85 см на второ ниво (+3.23) на сградата.
- По фасадите всички парапети да се котират към ниво на готов под.
- Да се покаже височината на сградата по разрези и фасади, съгласно чл.24, ал.1 от ЗУТ, както и теренни коти.
- Да се котира правилно кота корниз в матрицата в ситуацията.

-Да се представи записка за избора на строителни продукти за хидроизолациите, както и детайли за изпълнение съгласно изискванията на – НАРЕДБА №РД-02-20-2/08.06.2021 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите.

По част ПБ:

-Да се представи цветна скица от „Софийска вода“ АД с нанесени пожарни хидранти на нея.

По част Паркоустройство:

-Не е представена експертна оценка, съгласно чл. 19, ал.5 от ЗУЗСО или декларация за липса на озеленяване.

-Не е представена схема на озеленяване.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Оценката за съответствие ( чл.142, ал.5 от ЗУТ ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

**По т. 12 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-ТП00-12/17.02.2022 г. от Л. И. А. и А. И. Д. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ I-55 „за жс“ и УПИ II-54 „за жс“, ПИ с идент.44224.5806.55 и ПИ с идент.44224.5806.55, кв.3, с.Локорско.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация.

**По т. 13 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ20-ТП00-64/5/16.05.2022 г. от И. А. Й. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ X-170, 172, 173, кв.30, ПИ с идент.41010.4891.172, с.Кътина, разгледано на РЕСУТ и отразено в протоколи №29/02.09.2020 г., т.1 с решение:

Ω „Към мотивираното предложение да се представи комбинирана скица за пълна идентичност по всички планове

-Заявителите да се легитимират като собственици за разликата в квадратурата на ПИ с ИД № 41010.4891.173“

Протокол №36/21.10.2020 г., т.4 с решение:



„Да се коригира границата на новообразуваното УПИ Х-172, 173 по северната граница на ПИ с ИД № 41010.4891.172 в съответствие с представените документи за собственост и скица на имота

-Не е отстранена забележката от протокол №29/02.09.2020 г. „Заявителите да се легитимират като собственици за разликата в квадратурата на ПИ с ИД № 41010.4891.173“

Протокол №18/02.06.2021 г., т.4 с решение:

„Не е отстранена забележката „Да се коригира границата на новообразуваното УПИ Х-172, 173 по северната граница на ПИ с ИД № 41010.4891.172 в съответствие с представените документи за собственост и скица на имота.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация.

#### **По т. 14 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ГР00-43/07.07.2021 г. от „А. М.“ ЕООД за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ III-282, 645, 646, 794, кв.46, ПИ с идент.51250.5714.646, с. Негован.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

#### **По т. 15 от дневния ред**

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ22-ГР00-14/16.02.2022 г. от В. Х. В. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-снс, кв.24, ПИ с идент.11884.5615.218 на с. Войнеговци.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

**Председател:** арх.Филип Чипев - гл. архитект на район „Нови Искър“- СО .../п/.....

**Членове:**

1.арх.Асен Банков –началник на отдел „УТККС“ .../п/.....

2. инж. Теодора Янакиева - главен инженер на район „Нови Искър“ ...../п/.....
3. инж. Зорница Станчева - ст. експерт в отдел „ИИБЕ“ .....
4. инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“ ...../п/.....
5. Петя Еленкова – старши юрисконсулт отдел „ОСДКСПП“ ...../п/.....
6. Пламен Божилов - гл. специалист „УТККС“ ...../п/.....
7. Надка Стефанова - ст.експерт „УТККС“ .....
8. Никифор Геров - гл. специалист „УТККС“ ...../п/.....
9. Николай Поповски - гл. специалист „УТККС“ ...../п/.....
- 10.Гергана Колева – гл.специалист в отдел „УТККС“ /п/.....
11. инж.Валери Андонов - гл.експерт в отдел „ИИБЕ“ ...../п/...
12. Милена Стоянова – гл.експерт в отдел „УОСЖФРКТД“ .....
13. Представител на СРЗИ ...../п/.....
14. Представител на 02 РС ПБЗН ...../п/.....
15. ланд. арх.Даниел Ристоманов-ландшафтен архитект при СО-район „Нови Искър“ ...../п/.....
16. Представител/и на КАБ и САБ, съгласно утвърден списък от Председателя на  
РК София град към КАБ .....  
/арх.Н.Баровски/  
.....  
/арх.Ж.Илиева/  
.....  
/ланд.арх.Б.Ташева - Иванова /

Съгласувал:

Заместник-кмет: инж. Людмил Игнатов ...../п/.....

Изготвил: гл.специалист: Лина Димитрова ...../п/.....